

# Señalización de instalaciones manuales PCI

## Luminiscencia y distancias de observación

Luminiscencia Categoría A		Luminiscencia Categoría B	
10 minutos	$\geq 210$ mcd/m <sup>2</sup>	10 minutos	$\geq 40$ mcd/m <sup>2</sup>
60 minutos	$\geq 29$ mcd/m <sup>2</sup>	60 minutos	$\geq 5,6$ mcd/m <sup>2</sup>
Tiempo de atenuación	3000 minutos	Tiempo de atenuación	800 minutos
<p>Productos de categoría A tendrán alta luminiscencia y se emplearán preferentemente para señales de lugares de concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial: Grandes almacenes; Centros oficiales; Auditorios, Estaciones, Hospitales...</p>		<p>Productos de categoría B tendrán menor fotoluminiscencia que los A y se podrán emplear para el resto de usos: Naves; oficinas...</p>	
			
<b>210 mm x 210 mm</b>		<b>d ≤ 10 m</b>	
			
<b>420 mm x 420 mm</b>		<b>10 m &lt; d ≤ 20 m</b>	
			
<b>594 mm x 594 mm</b>		<b>20 m &lt; d &lt; 30 m</b>	